



技术要求:

1. 堵板需要用18mm钢板制作，中间加强筋板使用#12槽钢。2. 整体打磨防腐，使用重防腐油漆，一底两面涂刷。

广西投资集团北海发电有限公司

批准	王福清	名称	循泵筒体堵板	
审核	王福清	数量	1个	材质
制图	林润宇			#45钢